



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KG417/016.RU.02.05252

Серия KG

№ 0265974

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификат Перспектива». Место нахождения: 720049, Кыргызская Республика, город Бишкек, 12 микрорайон, дом 8, квартира 24. Адрес места осуществления деятельности: 720040, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Московская, 118, 2 этаж, офис 7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: KG 417/КЦА.ОСП.016. Дата решения об аккредитации: 28.09.2021. Телефон/факс: +996 (504) 85-21-25, адрес электронной почты: certificate.perspective@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛО МАРКЕТ»

ОГРН 1137847027020, ИНН 7816554207

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория города муниципальный округ Большая Охта, проспект Среднеохтинский, дом 10, литера А, помещение 1-Н, 5-Н
Телефон: +78122093910 Адрес электронной почты: info@tepliner.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛО МАРКЕТ»

Место нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория города муниципальный округ Большая Охта, проспект Среднеохтинский, дом 10, литера А, помещение 1-Н, 5-Н

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 181000, Россия, Псковская область, район Плюсский, рабочий поселок Плюсса, улица Фадеева, дом 27

ПРОДУКЦИЯ Секции нагревательные на основе саморегулирующегося нагревательного кабеля с двумя многопроволочными токопроводящими жилами, саморегулирующейся матрицей, изоляцией из термопластичного эластомера, экраном в виде оплетки из луженых медных проволок, оболочкой из термопластичного эластомера или фторопласта, линейной мощностью до 40 Вт/м и на номинальное напряжение 220-230В переменного тока с частотой 50-60 Гц торговой марки ТЕПЛАЙНЕР для обогрева труб и резервуаров, серия: КСП, КСВ, КСПФ, КСН, КСН ПРОФИ; для обогрева кровли и открытых площадок, серия КСК; торговой марки KENSUDO для обогрева труб и резервуаров, серия: KNSV, KNSN, KSNX; для обогрева кровли и открытых площадок, серия KNSK; торговой марки NORVI для обогрева труб и резервуаров, серия: NRV, NRVX, DOKA, NRVP, NRVPSP; для обогрева кровли и открытых площадок, серия NRVR;

Секции нагревательные и нагревательные маты на основе нагревательного кабеля, с двумя однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из фторполимера, блоксополимера или термопластичного эластомера, с экраном в виде дренажной жилы с алюмолавсановой лентой, в оболочке из поливинилхлоридного пластика, линейная мощность до 40 Вт/м включительно торговой марки ТЕПЛАЙНЕР для обогрева кровли и площадок, серия СНК; для устройства системы «теплый пол», серия: СТП, СТПК, СТПФ; торговой марки KENSUDO для обогрева кровли и площадок, серия KNSR; для устройства системы «теплый пол», серия: KNSM; торговой марки NORVI для обогрева кровли и площадок, серия NG; для устройства системы «теплый пол», серия: TP; торговой марки UKUTTA для обогрева грунта и оснований морозильных камер, серия: GR.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-003-47970197-2019 «Секции нагревательные, кабели нагревательные. Технические условия»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516802002, 8516802009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 26-09-18/3-004., 26-09-18/4-004. 26-09-18/5-004. 26-09-18/6-004. от 18.09.2026 года, выданного Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр стандартизации и сертификации» (регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.02.1020)

Акта анализа состояния производства №18/08/26-02 от 25.08.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификат Перспектива» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.016) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р МЭК 60800-2012 «Кабели нагревательные на номинальное напряжение 300/500 В для обогрева помещений и предотвращения образования льда». Устройства должны храниться в упакованном виде по условиям 1 (Л) ГОСТ 15150-69. Срок службы: 2 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 07.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2026 ПО 22.09.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Косумбаева Мария Омурбековна
(Ф.И.О.)

Мельников Андрей Игоревич
(Ф.И.О.)